

АКТ
приёмки технических средств
сигнализации и оповещения в эксплуатацию

г. Каменск-Уральский

«28» августа 2020 г.

Комиссия в составе представителей:

Заказчика

Директор МКДОУ «Бродовской детский сад» Н.И. Ширяева
(должность, фамилия, имя, отчество)

Монтажной организации

Инженер ОПС ООО «Каменский родник» А.В. Екимов

Заместитель директора ООО «Каменский родник» С.Е. Попова
(должность, фамилия, имя, отчество)

Подразделения вневедомственной охраны:

(должность, фамилия, имя, отчество)

Провела проверку выполненных работ и установила:

1. Монтажно – наладочной (пусконаладочной) организацией предъявлены к приёмке технические средства сигнализации

пожарная сигнализация, система оповещения о пожаре
(наименование установки)

Смонтированная на объекте:

МКДОУ «Бродовской детский сад» по адресу: Свердловская обл., Каменский р-н, д. Брод, ул. Ворошилова, дом № 2
(наименование помещения)

проект № 021-2020 ПС
(проекту, акту, обследованию)
разработанному (составленному)

ООО «Каменский родник»
(наименование организации или состав комиссии)

2. Монтажные работы выполнены

ООО «Каменский родник»
(наименование монтажной организации)

с 18 августа 2020 г. по 26 августа 2020 г.

3. Пусконаладочные работы выполнены

ООО «Каменский родник»
(наименование монтажной организации)

с 27 августа 2020 г. по 28 августа 2020 г.

4. Результаты измерения:

Сопротивление шлейфа сигнализации 3 Ом доп. сопротивление 3,9 кОм

Сопротивление изоляции шлейфа сигнализации 300 Мом