



Начальнику ОНД и ПР Каменска-Уральского,  
Каменского городского округа УНД и ПР ГУ  
МЧС России по Свердловской области  
Аверинскому Василию Валерьевичу  
Заведующего МКДОУ «Бродовской детский сад»  
Ширяевой Н.И

### Ответ

на предписание ОНД и ПР Каменска-Уральского, Каменского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области от 28.02.2020г. № 11/1/1

В ходе проведения плановой выездной проверки в период с 03 февраля 2020г. по 28 февраля 2020г на территории, в зданиях и помещениях муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Бродовской детский сад», расположенного по адресу: Свердловская область, Каменский район, д. Брод, ул. Ворошилова, 2 выявлены следующие нарушения:

**В здании автоматические установки пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в полном объёме не соответствуют действующим нормам, а именно:**

- кабельные линии пожарной сигнализации и системы оповещения, в полном объёме не отвечают требованиям пожаростойкости, не сохраняют работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения функций подразделений пожарной охраны и полной эвакуации людей в безопасную зону;

- часть дымовых извещателей выработали срок эксплуатации;

- в полном объёме не произведено автоматическое блокирование системы вентиляции;

- отсутствует световое табло «Выход» из зальных помещений, а также в полном объёме световым табло «Выход» не оборудованы эвакуационные выходы.

**Произвести замену систем противопожарной защиты (сигнализацию и оповещение), согласно вновь разработанного проекта.**

Поясняя: Устранить выявленные нарушения согласно требований пожарной безопасности обещала в нужные сроки.

### Устранение выявленных нарушений

№ п/п	Выявленные нарушения	Сроки устранения	Ответственный	Информация об устранении предписания
1	Разработать проект установки систем противопожарной защиты (сигнализация и оповещение)	июль 2020г	Заведующий МКДОУ	Выполнено в полном объёме.
2	Установить новую пожарную сигнализацию и оповещение согласно требований пожарной безопасности	Январь 2021г	Заведующий МКДОУ Заведующий хозяйством	Раньше срока установлена новая пожарная сигнализация в августе 2020г.

**Вывод:** Предписание ОНД и ПР Каменска-Уральского, Каменского городского округа  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области от 28.02.2020г. № 11/1/1 выполнено  
в полном объеме.

11 сентября 2020г.

Заведующий

Н.И.Ширяева

