

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
города Каменска-Уральского, Каменского городского округа
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской обл.
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Свердловская область, г. Каменск - Уральский, ул. Прокопьева, 8,
т. (3439) 36-55-76, E-mail: tond-K.Uralsky@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 11/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению
«Бродовской детский сад».

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее – при наличии)

индивидуального предпринимателя физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Каменска-Уральского, Каменского городского округа по пожарному надзору (начальника ОНД и ПР г. Каменска - Уральского, Каменского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области) майора внутренней службы Аверинского В.В. № 11 от «28» января 2020 г. и ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 03 февраля 2020 года по 28 февраля 2020 года проведена плановая проверка заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Каменска – Уральского, Каменского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области майором внутренней службы Старцевой А.В. ((наименование органа ГПН должность, звание, ф.и.о., государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку).

Объекта защиты – здания **Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Бродовской детский сад»**, расположенного по адресу: Свердловская область, Каменский район, д. Брод, ул. Ворошилова, 2

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующим – Ширяевой Ниной Ивановной

(указывается должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пр ед-пи-са-ния	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	В здании автоматические установки пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в полном объеме не соответствуют действующим	(ст.ст. 6, 52, 54, 56, п.2, п.7 ст. 82, 84, 85, Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2, п. 5.3 СП 3.13130.2009 «Система оповещения и	01.03.2021	

нормам, а именно:

- кабельные линии пожарной сигнализации и системы оповещения, в полном объеме не отвечают требованиям пожаростойкости: не сохраняют работоспособность в условиях пожара в течение времени необходимого для выполнения функций подразделений пожарной охраны и полной эвакуации людей в безопасную зону; соединительные линии на объектах, выполненные телефонными кабелями не соответствуют требованиям п. 13.15.7 СП 5.13130-2009 и не имеют резервный запас жил кабелей и клемм соединительных коробочек не менее чем по 10 %; кабели и провода систем противопожарной защиты объектов, прокладываемые при групповой прокладке должны иметь показатели пожарной опасности по нераспространению горения ПРГП 1, ПРГП 2, ПРГП 3 или ПРГП 4 (в зависимости от объема горючей нагрузки), и показатель дымообразования не ниже ПД 2 по ГОСТ Р 53315);

- часть дымовых извещателей (первый этаж) выработали срок эксплуатации, заявленный заводом изготовителем – 10 лет (сигнализация смонтирована в 2004 году);

- в полном объеме не произведено автоматическое блокирование системы вентиляции;

- отсутствуют световые табло «Выход» из зальных помещений, а также в полном объеме световым табло «Выход» не оборудованы эвакуационные выходы.

Произвести замену систем противопожарной

управления эвакуацией людей при пожаре»; п. 13.15.9 раздела 13.15, п. 13.3.6, п. 14.3, п.15.3, п. 17.3 свода Правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 4.5, п. 4.7, п. 4.8 раздела 4 СП 6.13130-2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»; п. 7.1, п. 7.19 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»; п. 2.4, п. 12.4 СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция, кондиционирование»; п. 49 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390

защиты (сигнализацию и оповещение), согласно вновь разработанного проекта.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в **марте-апреле 2021 г.**

(квартал, месяц).

Заместитель начальника ОНД и ПР
г. Каменска-Уральского, Каменского городского округа
УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области
Старцева Анастасия Валерьевна

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)




«28» февраля 2020 г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:


(подпись)


(должность, фамилия, инициалы)

«28» 02 2020 г.